



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС RU C-RU.HB77.B.00123/21

Серия **RU** № **0346878**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ». Место нахождения (адрес юридического лица): 302040, Россия, Орловская область, город Орёл, улица Ломоносова, здание 6, корпус 7, этаж 2, помещение 212. Аттестат аккредитации № RA.RU.11HB77 от 10.08.2020 г.
Телефон: +7(495)120-99-36, адрес электронной почты: info@euro-experts.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ТК ПРОФИ-М».
Место нахождения (адрес юридического лица): 624071, Россия, Свердловская область, город Среднеуральск, улица Вторая, дом 1.
ОГРН: 1169658006980. Телефон: +7 922 146 57 77, адрес электронной почты: direkt@dpm66.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ТК ПРОФИ-М».
Место нахождения (адрес юридического лица): 624071, Россия, Свердловская область, город Среднеуральск, улица Вторая, дом 1.

ПРОДУКЦИЯ

Двери противопожарные металлические глухие и со светопрозрачным заполнением площадью менее 25% от площади проема в свету (светопрозрачное заполнение дверей - многослойное пожаростойкое стекло «Pyrobel 21» толщиной 21,6 мм производства фирмы «AGC Flat Glass Crech a.s.»), типов согласно приложению на 1 листе (Бланк №0850496), выпускаемые по ТУ 25.12.10-007-14513602-2018 «Конструкции противопожарные».
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 7308 30 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протоколов сертификационных испытаний № 2655/С-21 от 29.10.2021 г., № 2656/С-21 от 29.10.2021 г., № 2657/С-21 от 29.10.2021 г., № 2658/С-21 от 29.10.2021 г., № 2659/С-21 от 29.10.2021 г., № 2660/С-21 от 29.10.2021 г., № 2661/С-21 от 29.10.2021 г., № 2662/С-21 от 29.10.2021 г., выданных Испытательной лабораторией «ЛСМ-пожлаб» Общества с ограниченной ответственностью «Трансконсалтинг» (аттестат аккредитации № RA.RU.21ПБ78); акта о результатах анализа состояния производства № 151 от 13.08.2021 г. Органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ» (аттестат аккредитации № RA.RU.11HB77).
Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53307-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость». Предел огнестойкости – Е1 60. Условия хранения конструкций при воздействии климатических факторов должны соответствовать условиям 3 по ГОСТ 15150-69. Гарантийный срок хранения изделий – 12 месяцев со дня отгрузки со склада предприятия-изготовителя. Гарантийный срок службы изделий – 1 год с момента ввода в эксплуатацию. Расчетный срок службы конструкций – не менее 10 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 01.11.2021 ПО 28.10.2026

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Хромова Анна Сергеевна
(Ф.И.О.)

Кузнецко Андрей Викторович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HB77.B.00123/21

Серия **RU** № **0850496**

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
7308 30 000 0	Двери противопожарные металлические глухие и со светопрозрачным заполнением площадью менее 25% от площади проема в свету (светопрозрачное заполнение дверей - многослойное пожаростойкое стекло «Pyrobel 21» толщиной 21,6 мм производства фирмы «AGC Flat Glass Crech a.s.»):	ТУ 25.12.10-007-14513602-2018 «Конструкции противопожарные»
	<p>Однопольные типов: ДПМ-1 EI60 и ДПМО-1 EI60 (со стандартным порогом), ДПМ(БП)-1 EI60 и ДПМО(БП)-1 EI60 (без порога), ДПМ(НП)-1 EI60 и ДПМО(НП)-1 EI60 (с низким порогом), ДПМ(ВП)-1 EI60 и ДПМО(ВП)-1 EI60 (с выпадающим порогом) с габаритными размерами по ширине от 700 мм до 1250 мм, по высоте от 1500 мм до 2550 мм, с толщиной дверного полотна не менее 63 мм</p> <p>двупольные типов: ДПМ-2 EI60 и ДПМО-2 EI60 (со стандартным порогом), ДПМ(БП)-2 EI60 и ДПМО(БП)-2 EI60 (без порога), ДПМ(НП)-2 EI60 и ДПМО(НП)-2 EI60 (с низким порогом), ДПМ(ВП)-2 EI60 и ДПМО(ВП)-2 EI60 (с выпадающим порогом) с габаритными размерами дверей по ширине от 1200 мм до 2150 мм, по высоте 1500 мм до 2550 мм, с толщиной дверного полотна не менее 63 мм</p>	

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)



Хромова Анна Сергеевна
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Куценко Андрей Викторович
(Ф.И.О.)